


研り作業の衝撃でコンクリート中の鉄片が左目に飛び込み負傷



建築	工種: その他(躯体)工事	事故の型: 激突され
事故の分類	発生日時・天候: 2001.3.17 (土) 10:50 雨	起因物: ブレーカー
	被災内容: 左眼球外傷	損失日数: 23日
	経験: 0年2ヵ月	職種: 普通作業員 年齢: 19才 (男) 請負関係: 3次
事故の発生状況	発生状況 被災者は研り工の合番としてコンクリートガラの片付作業中、スコップでガラを集めていたところ、研りの衝撃でコンクリート中にあった鉄片が被災者の左目に飛び込み負傷した。	
	原因 被災者は保護眼鏡をしていなかった。	
	対策 研り工の合番として、研り作業に近付く際は必ず保護眼鏡を着用する。	